

Kvalita vypouštěných odpadních vod

Hodnoty představují průměrná čísla za **4. čtvrtletí roku 2025**, není-li uvedeno jinak.

Aktualizace: 01/2026

		ČOV Zlín - Malenovice	
<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$	0,23	0,65
BSK ₅	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	1,3	14
CHSK _{Cr}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	24,9	60
NL	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	2,8	18
N-NH ₄ ⁺	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	0,1	-
N _{anorg}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	5,8	-
N _{celk}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	8,0	15*
P _{celk}	$\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$	0,4	1,5*

* aritmetický průměr za kalendářní rok