

Kvalita vypouštěných odpadních vod

Hodnoty představují průměrná čísla za **2. čtvrtletí roku 2026**, není-li uvedeno jinak.

Aktualizace: 07/2026

		ČOV Zlín - Malenovice	
<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	průměrné hodnoty	limity vypouštění
průtok Q	m ³ .s ⁻¹	0,21	0,65
BSK ₅	mg.l ⁻¹	1,7	14
CHSK _{Cr}	mg.l ⁻¹	29,2	60
NL	mg.l ⁻¹	0,9	18
N-NH ₄ ⁺	mg.l ⁻¹	0,1	-
N _{anorg}	mg.l ⁻¹	10,4	-
N _{celk}	mg.l ⁻¹	14,6	15*
P _{celk}	mg.l ⁻¹	1,1	1,5*

* aritmetický průměr za kalendářní rok